

"ITEM - Consult"
Notifikovano telo za posude pod pritiskom
i opremu pod pritiskom

CE1837

SERTIFIKAT

Za „Internu kontrolu proizvodnje plus nadgledane provere opreme pod pritiskom u nasumičnim intervalima – modul A2“

br: 1837-PED-0294

Naziv i adresa kompanije proizvođača:	"EURO HEAT"- 3400 Kragujevac Industrijska bb Republika Srbija
Lokacija proizvodnje:	"EURO HEAT"- 3400 Kragujevac Industrijska bb Republika Srbija
Oznaka proizvoda/tipa:	Pločasti izmenjivač toplote - rastavljivi, lemljeni, pločasto dobošasti
Oznaka tipa:	J,TR,S,P i D
Maksimalni radni pritisak (MPa):	2,5
Maksimalna radna temperatura (°C):	220
Izveštaj o usklađenosti br:	301/01.11.2023

„ITEM-Consult“ potvrđuje da nakon sprovedene procedure „Interna kontrola proizvodnje plus nadgledane provere opreme pod pritiskom u nasumičnim intervalima-modul A2“, ispitani „pločasti izmenjivač toplote – rastavljivi, lemljeni, pločasto dobošasti“, ispunjava suštinski zahtev Direktive 2014. /68/EU, uveden "Uredbom o bitnim zahtevima i ocenjivanju usaglašenosti opreme pod pritiskom". Priznati proizvođaču da ima pravo da stavi identifikacioni broj 1837 Notifikovanog tela.

Rok važenja: 6.11.2024

Sofija, Bugarska.
7.11.2023
(Mesto i datum izdavanja)

Direktor "ITEM-Consult" Ltd
Potpis nečitak
Pečat
"ITEM-Consult" Ltd

"ITEM-Consult" Ltd, Sofia1220, bul."Istoria Slavyanobulgarska"
No8
Tel.+359 2 832 50 08; Fax. +359 2 931 03 5
E-mail: consult@item-bg.com; Web: www.item-bg.com

1873-PED-0294

Strana 1/1



Kraj prevoda-

Potvrđujem da ovaj prevod u potpunosti odgovara originalu koji je sastavljen na engleskom jeziku

Br. dnevnika: XI-23-28 - Kragujevac 28.11.2023

SUZANA MILOVANOVIĆ, SUDSKI PREVODILAC ZA ENGLESKI JEZIK, NA OSNOVU UREDBE
740-06-325-2005-03 OD 20/05/2005 MINISTARSTVA PRAVOSUĐA, BEOGRAD

